


XSJ-AP415 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司	资质证号	APJ-(苏)-014
项目名称	中国石化销售股份有限公司江苏苏州张家港新庄加能站安全现状评价	项目规模	该加油站主要是汽油及柴油的储存经营；加油站埋地油罐 4 只，其中 30m ³ 汽油罐 2 只，30m ³ 柴油罐 2 只。
业务范围	安全评价	合同期限	
项目类别	安全现状评价	报告提交时间	2026. 2. 10
安全评价过程控制情况			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	秦娟	杨翠平	顾丽
安全评价报告编制过程	报告编制人	报告审核人	
	李兴华、秦娟	张琴	
安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师	技术专家及技术人员
	陈国君、秦娟	陈国君、秦娟、李兴华、王为、孙海慧、夏天宇	/
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘查人员	勘查时间及任务	现场勘查照片
	陈国君、秦娟、李兴华、王为、孙海慧、夏天宇	2025年12月30日进行现场勘查，主要核实项目评价范围，对现场与图纸一致性情况进行核实，对企业现场情况安全条件进行检查	

<p>安全评价项目简介</p>	<p>中国石化销售股份有限公司江苏苏州张家港新庄加能站（以下简称“张家港新庄加能站”）成立于 2010 年 08 月 11 日，经营场所为张家港市凤凰镇程墩村第十六组 27 号，法定代表人张涛，企业类型为外商投资公司分公司。统一社会信用代码：91320582MA1MXF288B。张家港新庄加能站经营场所为产权自有性质，加油站经营的品种为汽油（95#、92#）、柴油（0#）。张家港新庄加能站占地面积 8069.90m²，主要构建筑有站房（1 座，建筑面积 145.2m²）、附房 1 号（1 座，建筑面积 557.96m²）、附房 2 号（1 座，建筑面积 114.69m²）、附房 3 号（1 座，建筑面积 92.75m²，配电房位于北侧 3 号附房内）、加油罩棚（1 座，下设加油机）、储罐区（1 座，占地面积 96m²）。储罐区有 30m³ SF 卧式双层埋地汽油罐 2 个，30m³ SF 卧式双层埋地柴油罐 2 个，罩棚下设有汽油加油机 2 台（停用 1 台，另一台设置 92#加油枪 2 把，95#加油枪 2 把），柴油加油机 2 台（加油枪 4 把）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 3.0.9 规定该加油站为三级加油站。该加油站设有卸油油气回收系统（也称一次油气回收）、汽油加油油气回收系统（也称二次油气回收）。埋地油罐为 SF 双层油罐，埋地加油管道为双层管道。站房值班室装有液位上、下限报警装置、油罐泄漏检测仪。该加油站营业时间为 6~20 时。</p> <p>中国石化销售股份有限公司江苏苏州张家港新庄加能站经营该加油站后，现场设施包括地下油罐位置、数量、容积、油品品种均未发生变化，加油机停用 1 台、汽油加油枪停用 1 个，站区内无新、改、扩建危险化学品建设项目变更，仅变更现场管理人员：主要负责人由张涛担任，任命袁利红为专职安全管理人员。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	